

Ekk.: 2018 FEBR 14.

Gy-32/2018. Ügyir.: D.I.A.

Mell.: -

**Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság**

9021 Győr, Árpád út 28-32.

Levélcím: 9002 Győr, Pf.: 101.

Telefon: (36) (96) 500-000

Telefax: (36) (96) 315-342

Internet-cím: <http://www.eduvizig.hu>

Adószám: 15308373-2-08



Ügyiratszám: 15765-0001/2018

Hivatkozási szám: 63-5/2018

Tárgy: Győrújfalui HÉSZ módosítás
(Rp.I.142-10) – véleményezése

Előadó: Csapó Csaba

Melléklet:

Győrújfalui Polgármestere

9171 Győrújfalui, Ady Endre u. 7.

Tisztelt Cím!


Fenti hivatkozási számon benyújtott módosítást áttekintettük, mellyel kapcsolatban az alábbi véleményt adjuk:

- Az 1. és 2. számú módosítások esetében kifogást nem emelünk. A beépítésre szánt telkek tényleges beépítése előtt az építendőnek gondoskodnia kell a terület csapadékvíz elvezetésének kiépítéséről.
- A 3. számú módosítás ellen kifogást nem emelünk, azonban a tervezési területtel szomszédos Újfalui csatorna vonatkozásában kérjük feltüntetni a 83/2014. (III.14) Kormányrendeletben meghatározott parti sávot, mint be nem építhető területet.

Üdvözlettel:

Győr, 2018-02-..09




Németh József
igazgató